

REVIZNÍ ZPRÁVA
spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2017 Sb.

Číslo jednací: 1/2025

Datum: 6.10.2025

Místo kontroly: Klubovna ZOČZO Brno Kraví hora klubovna Lužická

Předmět kontroly: Kontrola průchodnosti spalinových cest

Jméno a příjmení revizního technika: Pavel Odrazil

Číslo osvědčení revizního technika: 000 018

IČO a název firmy revizního technika: 605 28 737-kominictví Odrazil

Objednatel (jméno, adresa) : p. Kohoutek

Základní údaje spotřebiče a podlaží : Petra krbová kamna

Základní údaje o spotřebiči a podlaží: Umístění společenská místnost

Základní údaje kouřovodu: Pevný žáruvzdorná ocel DN 120

Základní údaje komína : Komín z plných cihel DN 150/150 vložkován kom.vložkou AK DN 130

Výrobce komínových vložek/komínového systému: u zhotovitele

IČ výrobce: u zhotovitele

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo): u zhotovitele

Závěr revize: Posuzovaná spalinová cesta-spotřebič-kouřovod

VYHOVUJE z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu a odvádění spalin do volného ovzduší.

Razítko a podpis

