REVIZNÍ ZPRÁVA
spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2017 Sb.

Číslo jednací: 1/2026
Datum: 20.10.2026

Místo kontroly : Klubovna ZOČZO Brno Kraví hora klubovna Lužická

Předmět kontroly: Kontrola průchodnosti spalinových cest

Jméno a příjmení revizního technika: Pavel Odrazil
Číslo osvědčení revizního technika: 000 018
IČO a název firmy revizního technika: 605 28 737-kominictví Odrazil

Objednatel (jméno,adresa : p. Kohoutek

Základní údaje spotřebiče a podlaží. - Petra krbová kamna

Základní údaje umístění spotřebiče. - Společenská místnost

Základní údaje kouřovodu. - Pevný žáruvzdorná ocel

Základní údaje komína. - Komín z plných cihel DN 150/150 – vložkován kom.vložkou AK DN 130

Výrobce komínových vložek/komínového systému: u zhotovitele

IČ výrobce:u zhotovitele
Doklad o posouzení shody výrobku (číslo): u zhotovitele

Závěr revize: Posuzovaná spalinová cesta-spotřebič-kouřovod

VYHOVUJE z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu a odvádění spalin do volného ovzduší.



Razítko a podpis